



LEGENDA

- NAVRŽENÉ ROZVODY VO SO-02 CYKY-J 4x10/HDPE63 kabel v zemi
- VOx Svítidlo SO-02 - slůňční ASTRA 1 NAV-70W na samostatném stožáru v= 6 m žárový zinek
- DEMONTÁŽ NADZEMNÍHO VEDENÍ VO
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ nadzemní vedení VO

ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤE. VŠECHNY NOVÉ NAVRŽENÉ SÍŤE BUDOU ULOŽENY DLE ČSN736005 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ" A ČSN 33 2000-5-52 ČÁST 5: VÝBĚR A STAVBA ELEKTRICKÝCH ZARÍZENÍ - KAPITOLA 52: VÝBĚR SOUSTAV A STAVBA VEDENÍ.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400 V str. 50 Hz TN-C
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1x230 V str. 50 Hz
OCHRANNÉ OPATŘENÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed2
ZÁKLADNÍ OCHRANA- izolaci živých částí, přepážkami a kryty
OCHRANA PŘI PORUŠE- ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy
PROSTŘEDÍ: Dle přílohy tech. zprávy

Investor: Obec Víkřovice Petrovská 168 788 13 Víkřovice		Projektant: STAVOPROJEKT SUMPERK spol. s r.o. Lidická 56, 787 01 Šumperk	
Ředitelateléru: ING. MILAN KLIMEŠ		Tel.: 583 215 111	
Hlavní architekt: ING. ARCH. JIŘÍ VALERT		Fax: 583 215 833	
Projektant objektu: Ing. Tomáš Nedoma		Měřitko	1:500
Akce: Oprava místní komunikace a nové VO ul. Lomená, Víkřovice		Datum	03/2014
		Stupeň:	DUR
		Zak. číslo:	01-1125/001
Obsah: KATASTRÁLNÍ SITUACE ROZVODY VO		Č. paré:	Č.výkresu: C4