Výkaz výměr

Název: **ZŠ Vikýřovice - ústřední vytápění**

Zakázka:

SKP:

Zúčastněné firmy

Dodavatel:
Projektant: Ing. Jan Růžička
Investor:

Údaje o akci

Název: ZŠ Vikýřovice - UT
Založeno: 3.2.2013
Aktualizace: 3.2.2013
Stav:

Údaje o zpracovateli

Zpracovatel: Ing. Jan Růžička
Datum:

Pomocné stavební práce jsou uvedeny v rozpočtu stavby

732 Strojovny

	Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	700-x001	732	HZS	**60,00**
	demontáž stávajících zařízení UT			

733 Rozvod potrubí UT

	Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	733 22-3102	733	m	**143,40**
	Potrubí Cu tvrdé-měkké pájení 15x1			
	1. větev 1.NP - jídelna			
	2. 5,6+0,4+0,4+5,6+0,4+5+5			**22,40**
	3. větev 1.NP - mimo jídelnu			
	4. 5,6+(0,4*11)+26,2+3,6+9,4+9,4			**58,60**
	5. větev 2.NP			
	6. 5+(0,4*17)+5+4,6+8,4+3+8,6+19,6+1,4			**62,40**
2.	733 22-3103	733	m	**119,00**
	Potrubí Cu tvrdé-měkké pájení 18x1			
	1. větev 1.NP - jídelna			
	2. 5,6+3+9+19			**36,60**
	3. větev 1.NP - mimo jídelnu			
	4. 5,6+7,2+7,6+6,6+3,6+10,4			**41,00**
	5. větev 2.NP			
	6. 5+5+0,4+8+4+18+1			**41,40**
3.	733 22-3104	733	m	**67,40**
	Potrubí Cu tvrdé-měkké pájení 22x1			
	1. větev 1.NP - jídelna			
	2. 2,2			**2,20**
	3. větev 1.NP - mimo jídelnu			
	4. 7,6+5,6+8+3,6			**24,80**
	5. větev 2.NP			
	6. 5+5+5+25+0,4			**40,40**
4.	733 22-3105	733	m	**100,60**
	Potrubí Cu tvrdé-měkké pájení 28x1,5			
	1. větev 1.NP - jídelna			
	2. 1,2+26,8			**28,00**
	3. větev 1.NP - mimo jídelnu			
	4. 5,6+5,6+6,8			**18,00**
	5. větev 2.NP			
	6. 5+5+12+3,6+8,4+20,6			**54,60**
5.	733 22-3106	733	m	**103,60**
	Potrubí Cu tvrdé-měkké pájení 35x1,5			
	1. větev 1.NP - jídelna			
	2. 9,6			**9,60**
	3. větev 1.NP - mimo jídelnu			
	4. 16,2+15+5,6+5,6+6,4+5,6+5,6			**60,00**
	5. větev 2.NP			
	6. 3,4+9,8+10+5,8+5			**34,00**
6.	733 22-3107	733	m	**45,40**
	Potrubí Cu tvrdé-měkké pájení 42x1,5			
	1. větev 1.NP - mimo jídelnu			
	2. 2,6+12,4			**15,00**
	3. větev 2.NP			
	4. 2,2+2,2+26			**30,40**
7.	733 29-1102	733	m	**579,80**
	Tlaková zkouška potrubí Cu -D 64			
	1. za celý objekt			
	2. 143,8+119+67,4+100,6+103,6+45,4			**579,80**

	Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
8.	998 73-3103	733	t	**0,71**
	Přesun hmot potrubí objekt v -24m			
9.	733-d005	733	m	**19,60**
	izolace potrubí 35x15			
	1. větev 1.NP - mimo jídelnu			
	2. 11,6+8			**19,60**
10.	733-d006	733	m	**38,60**
	izolace potrubí 42x15			
	1. větev 1.NP - mimo jídelnu			
	2. 13			**13,00**
	3. větev 2.NP			
	4. 13,6+6+6			**25,60**
11.	733-d001	733	m	**67,20**
	izolace potrubí 15x10			
	1. větev 1.NP - mimo jídelnu			
	2. 14+6+5+3,4+3,4			**31,80**
	3. větev 2.NP			
	4. 12+8+8+7,4			**35,40**
12.	733-d002	733	m	**77,00**
	izolace potrubí 18x10			
	1. větev 1.NP - jídelna			
	2. 2,6+8,4+6			**17,00**
	3. větev 1.NP - mimo jídelnu			
	4. 8+8+8+5+7			**36,00**
	5. větev 2.NP			
	6. 12+8+4			**24,00**
13.	733-d003	733	m	**12,00**
	izolace potrubí 22x10			
	1. větev 1.NP - mimo jídelnu			
	2. 8+4			**12,00**
14.	733-d004	733	m	**46,80**
	izolace potrubí 28x15			
	1. větev 1.NP - jídelna			
	2. 16+7			**23,00**
	3. větev 1.NP - mimo jídelnu			
	4. 7			**7,00**
	5. větev 2.NP			
	6. 1,4+9+6,4			**16,80**

734 Armatury

	Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	998 73-4103	734	t	**0,00**
	Přesun armatury objekt v -24m			
2.	734 a001	734	ks	**38,00**
	šroubení H- pro OT se spod připojením - DN15 + mtz			
	1. ;větev 1.NP - jídelna; 5			**5,00**
	2. ;větev 1.NP - mimo jídelnu; 14			**14,00**
	3. ;větev 2.NP; 19			**19,00**
3.	734 a002	734	ks	**16,00**
	termostatický ventil DN15 přímý + mtz			
	1. ;větev 1.NP - jídelna; 3			**3,00**
	2. ;větev 1.NP - mimo jídelnu; 6			**6,00**
	3. ;větev 2.NP; 7			**7,00**
4.	734 a004	734	ks	**108,00**
	svěrné spojky pro Cu 15x1 mm			

	Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
	1. ;větev 1.NP - jídelna; 16			**16,00**
	2. ;větev 1.NP - mimo jídelnu; 40			**40,00**
	3. ;větev 2.NP; 52			**52,00**
5.	734-d005	734	ks	**16,00**
	automatické odvzdušňovací ventily AOV vč mtz			
	1. ;větev 1.NP - jídelna; 4			**4,00**
	2. ;větev 1.NP - mimo jídelnu; 6			**6,00**
	3. ;větev 2.NP;6			**6,00**
6.	734 a007	734	ks	**54,00**
	termostatická hlavice			
	1. ;větev 1.NP - jídelna; 8			**8,00**
	2. ;větev 1.NP - mimo jídelnu; 20			**20,00**
	3. ;větev 2.NP; 26			**26,00**
7.	734 a005	734	ks	**16,00**
	radiátorové šroubení DN 15 přímé + mtz			
	1. ;větev 1.NP - jídelna; 3			**3,00**
	2. ;větev 1.NP - mimo jídelnu; 6			**6,00**
	3. ;větev 2.NP; 7			**7,00**

735 Otopná tělesa

	Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	735 15-9110	735	kus	**50,00**
	Mtž deskových OT - do 1500			
	1. ;větev 1.NP - jídelna; 8			**8,00**
	2. ;větev 1.NP - mimo jídelnu; 18			**18,00**
	3. ;větev 2.NP; 24			**24,00**
2.	735 15-9120	735	kus	**4,00**
	Mtž deskových OT - do 2340			
	1. ;větev 1.NP - mimo jídelnu; 2			**2,00**
	2. ;větev 2.NP; 2			**2,00**
3.	998 73-5103	735	t	**0,79**
	Přesun otop tělesa objekt v -24m			
4.	735 x001	735	ks	**22,00**
	otopné těleso - spodní přípojení v/dl 600/1000 výkon 958 W			
	1. ;větev 1.NP - jídelna; 5			**5,00**
	2. ;větev 1.NP - mimo jídelnu; 12			**12,00**
	3. ;větev 2.NP; 5			**5,00**
5.	735 x002	735	ks	**1,00**
	otopné těleso - boční přípojení v/dl 600/400 výkon 250 W			
	1. ;větev 1.NP - jídelna; 1			**1,00**
6.	735 x003	735	ks	**1,00**
	otopné těleso - boční připojení v/dl 600/400 výkon 269 W			
	1. ;větev 1.NP - jídelna; 1			**1,00**
7.	735 x004	735	ks	**1,00**
	otopné těleso - boční přípojení v/dl 600/1000 výkon 1600 W			
	1. ;větev 1.NP - jídelna; 1			**1,00**
8.	735 x005	735	ks	**1,00**
	otopné těleso - boční připojení v/dl 600/1000 výkon 1483 W			
	1. ;větev 1.NP - mimo jídelnu;1			**1,00**
9.	735 x006	735	ks	**2,00**
	otopné těleso - boční připojení v/dl 600/2000 výkon 1594 W			
	1. ;větev 1.NP - mimo jídelnu; 2			**2,00**
10.	735 x007	735	ks	**1,00**
	otopné těleso - boční připojení v/dl 600/1000 výkon 958 W			

	Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
	1. ;větev 1.NP - mimo jídelnu; 1			**1,00**
11.	735 x008	735	ks	**4,00**
	otopné těleso - boční připojení v/dl 600/600 výkon 404 W			
	1. ;větev 1.NP - mimo jídelnu; 2			**2,00**
	2. ;větev 2.NP; 2			**2,00**
12.	735 x009	735	ks	**2,00**
	otopné těleso - boční připojení v/dl 600/1000 výkon 859 W			
	1. ;větev 1.NP - mimo jídelnu; 2			**2,00**
13.	735 x010	735	ks	**6,00**
	otopné těleso - spodní připojení v/dl 600/900 výkon 1232 W			
	1. ;větev 2.NP; 6			**6,00**
14.	735 x011	735	ks	**1,00**
	otopné těleso - spodní připojení v/dl 600/900 výkon 863 W			
	1. ;větev 2.NP; 1			**1,00**
15.	735 x012	735	ks	**1,00**
	otopné těleso - spodní připojení v/dl 600/1600 výkon 1533 W			
	1. ;větev 2.NP; 1			**1,00**
16.	735 x013	735	ks	**6,00**
	otopné těleso - spodní připojení v/dl 600/900 výkon 663 W			
	1. ;větev 2.NP; 6			**6,00**
17.	735 x014	735	ks	**1,00**
	otopné těleso - boční připojení v/dl 600/1400 výkon 1567 W			
	1. ;větev 2.NP; 1			**1,00**
18.	735 x015	735	ks	**2,00**
	otopné těleso - boční připojení v/dl 600/1000 výkon 1038 W			
	1. ;větev 2.NP; 2			**2,00**
19.	735 x016	735	ks	**2,00**
	otopné těleso - boční připojení v/dl 600/500 výkon 336 W			
	1. ;větev 2.NP; 2			**2,00**